

	Grundvattenområde
X	Strandområde
X	Tätbebyggt område
	Skyddsområde för vattentag
	Område potentiellt för vattenandelslag
	Annat specialområde
X	Från förordningen avvikande bestämmelser

Områdets fastighetsmängd: ca 101 st.

Karterings- och rådgivningsrunda:

- juli- augusti 2017
- Tiina Asp/LUVY
- 79 fastigheter
- 87 objekt
- förverkligande 78 %

V2 T3

STATISTIK FRÅN KARTERINGS- OCH RÅDGIVNINGSBESÖK

	st.	%
Typ av bostad (fast/ fritid)	14/73	16/84
Invånarantal	170	
Vattenanskaffning (ledning/ egen brunn)	1/67	2/98
Typ av brunn (borr-/ ringbrunn)	22/42	34/66
Separat toalettavlopp (ja/ nej)	5/18	22/78
Avloppsvattenutredning/ -plan (ja/ nej)	21/66	24/76
Bruks- och underhållsanvisning (ja/ nej)	4/83	5/95
Olagliga fall	0	0




Bild 1. Systemens förnyelsebehov (n=86)




Bild 2. Typ av system (n=38)




Bild 3. Systemens åldersfördelning (n=38)

SAMMANDRAG

Området vid Valkjärvi och Iso Ruokjärvi har främst fritidsbosättning. Majoriteten får sitt hushållsvatten från egna brunnar. Dessutom hämtas bruksvatten även annanstans ifrån. Bosättningen ligger främst på strandområden. På näset mellan sjöarna finns kommunens avloppsnätverk, dit en del av områdets fastigheter har anslutit sig till.

Över hälften (56 %) av de karterade objekten har små mängder vatten. 14 % av de karterade objekten är i akut förnyelsebehov. Dessa är främst slamavskiljare för allt avloppsvatten eller infiltrationsanläggningar för grått eller allt avloppsvatten. Speciellt enkla markbehandlingsanläggningar, där kännedomen om avloppsvattnets mängd eller utlopp är osäker, är i behov av små förbättringar. Fyra infiltrationsanläggningar är i behov av små reparationer. System som i dagsläge är i skick är slutna tankar, markbäddar och infiltrationsanläggningar. De vanligaste avloppssystemen på området är infiltrationsbrunn eller stenöga för grått vatten samt slutna tank, slutna tank kombinerat med infiltrationsanläggning eller slamavskiljare för allt avloppsvatten.

På en fastighet kände ägaren inte till hurudant avloppssystem det var frågan om. Fastigheten kan även ha anslutit sig till vattenandelslaget i tiderna.