



BRUKSDAGBOK

Avloppsvattensystem

20____

Månad	Datum	laktagelse och lukt	Egen åtgärd*	Serviceåtgärd**	Övrigt
Jan					
Feb					
Mars					
Apr					
Maj					
Juni					
Juli					
Aug					
Sept					
Okt					
Nov					
Dec					



BRUKSDAGBOK

Avloppsvattensystem

20____

	1gång/vecka	1ggr/mån	1ggr/år	Med 5 års mellanrum	Med 10 års mellanrum
SLAMAVSKILJARE, gamla system					
Uppföljning av slamavskiljarens påfyllnad*		X	X		
Tömning vid behov, rekommenderas 2 ggr/år**			X		
Inspektion av anläggningens skick och funktion (t.ex. sprickor, hopsjunkning)**					X
INFILTRATIONS- OCH MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR, kontroll av slamavskiljare, se ovan.					
Kontroll av ventilation genom luftningsrören och fördelningsbrunnen*		X			
Kontroll av infiltrering av avloppsvatten genom fördelningsbrunnen och luftningsrören*		X			
Granskning av brukbarheten och konstruktionen**					X
Rengöring av infiltreringsrören**					X
Kontroll av insamlingsbrunn och utlopp i markbädd*		X			
Mätning av pH i eventuell fosforbrunn*		X			
MINIRENINGSVERK					
Granskning av processen (lukt, kemikalimängd, elektricitet) *	X				
Service och granskning av servicefirma**			X		
Avlägsnande av överloppsslam, vid behov**			X		
Påfyllning av kemikalier enligt tillverkarens anvisningar*			X		
Granskning och rengöring av utloppsröret*			X		
Sedimenteringsprov*	X	X			
Granskning av reningsverkets konstruktion och täthet**					X
SLUTEN TANK					
Tömning efter behov**			X		
Inspektion av överfyllnadslarm*			X		
Kontroll av vattentätheten och brukbarheten**				X	

*= Kan göras själva **=Kräver expert